


PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY
skala 1 : 500
BROWINA, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
dz. Nr 57/24, obręb Browina, Gm. Chełmża
budynek A - modernizacja systemu grzewczego
lokalizacja projektowanych otworów
montażowych kolektora pionowego



- OBJAŚNIENIA:
- - projektowany otwór montażowy kolektora pionowego Browina, dz. 57/24, obręb Browina, ZO-L, Gm. Chełmża
 - - - - - przewidywany zasięg strefy wychłodzonej gruntu: $R = 3\text{ m}$
 - - - - - przewidywany zasięg strefy wychłodzonej gruntu: $R = 5\text{ m}$ w warunkach pracy w okresie zimowym

FIRMA PROJEKTOWO - KONSULTACYJNA HYDROS 87-100 Toruń, ul. Kusocińskiego 18/6, tel./fax (0-56) 645-18-57 e-mail: s.lorenc@wp.pl tel. kom. 603-78-49-57			
Temat	Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów montażowych kolektora pionowego współpracującego z pompą ciepła - instalacja wykorzystania ciepła ziemi na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w miejscowości BROWINA - budynek istniejący (A), Gm. Chełmża		
Opracował	mgr S. Lorenc	Podpis	Data 03.2017 r.